

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением от 12.04.2023 № 15

**ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»**

Дата вступления в действие: «02» 05 2023 г.

ИУН-ПБ 14.0001-2023

Введена взамен ИУН-ПБ 14.0001-2021

Содержание

1. Область применения.....	3
2. Организационные требования.....	3
3. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.).....	6
4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.....	15
5. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.....	18
6. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.....	23
7. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ.....	24
8. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды.....	24
9. Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.....	25
10. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши.....	25
11. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв	26
12. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений Общества.....	26
13. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на территории Общества.....	28
14. Требования к содержанию пожарных гидрантов, пожарных кранов, трубопроводов противопожарного водоснабжения, установок пожарной автоматики и средств тушения пожара.....	28
15. Ответственность	36
16. Приложение. Обозначения и сокращения.....	37

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция разработана с учётом требований, изложенных в следующих документах:

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

1.2. Инструкция пересматривается не реже 1 раза в 5 лет и должна быть включена в перечень обязательных инструкций всех подразделений ООО «Ново–Салаватская ТЭЦ» (далее – Общество).

1.3. С инструкцией должны быть ознакомлены все работники Общества, а также работники ремонтных, наладочных, строительных, монтажных и других организаций, выполняющие эксплуатацию, ремонт (реконструкцию), наладку и испытание оборудования, зданий и сооружений Общества.

2. Организационные требования

2.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения работников, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений и других объектов защиты Общества в целях обеспечения пожарной безопасности.

2.2. Требования настоящей инструкции являются обязательными для всех работников Общества, а также работников ремонтных, наладочных, строительных, монтажных и других организаций, выполняющих эксплуатацию, ремонт (реконструкцию), наладку и испытание оборудования, зданий и сооружений Общества.

2.3. Ответственность за пожарную безопасность и своевременное выполнение противопожарных мероприятий несёт руководитель Общества или лицо, исполняющее его обязанности.

2.4. Организационно–распорядительными документами по Обществу устанавливается противопожарный режим на территории Общества, определяется порядок организации и проведения огнеопасных работ, назначаются ответственные лица:

- за пожарную безопасность по каждому структурному подразделению;
- за сообщение о возникновении пожара в ПСЧ и оповещение руководства Общества;
- организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;
- перекрывание газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;
- прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;
- осуществление общего руководства тушением пожара до прибытия подразделения пожарно-спасательной части;
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
- встречу подразделений ПСЧ УЭПБиОТ ООО «Газпром нефтехим Салават» (далее – ПСЧ) и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщение подразделениям ПСЧ, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
- организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

2.5. В отношении каждого здания, сооружения и других объектов защиты разрабатывается и руководителем Общества утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

2.6. План тушения пожара разрабатывается работниками ПСЧ совместно с руководителями соответствующих подразделений, утверждается командиром ПСЧ и руководителем Общества.

2.7. Ответственность за пожарную безопасность цехов, отделов и других структурных подразделений возлагается на их руководителей и должностных лиц, исполняющих их обязанности.

2.8. Руководители цехов, отделов и других структурных подразделений назначают ответственных лиц за пожарную безопасность мастерских, складов, производственных участков и других сооружений и помещений. Таблички с указанием фамилии и должности лиц, ответственных за пожарную безопасность, должны быть вывешены на видном месте.

2.9. В отношении здания или сооружения, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее – объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель Общества организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

2.10. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель Общества обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей.

2.11. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

2.12. Настоящая инструкция не отменяет действия требований НТД, утвержденных в установленном порядке и регламентирующих требования пожарной безопасности.

2.13. Вновь принятые работники допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

2.14. Все работники, поступающие на работу в Общество, а также лица принятые на временную работу, учащиеся и студенты, проходящие производственную практику (обучение), должны пройти вводный инструктаж по пожарной безопасности с записью в специальном журнале.

2.15. При проведении первичного, повторного, внепланового и целевого

инструктажей по пожарной безопасности, которые проводятся на рабочем месте ответственным должностным лицом (участка, мастерской, лаборатории, склада и т.д.), о проведении указанных инструктажей оформляется запись в специальном журнале.

2.16. Для обучения персонала Общества быстрым и правильным действиям при ликвидации пожара периодически проводятся противопожарные тренировки, в том числе совместно с пожарными подразделениями.

2.17. При нарушениях пожарной безопасности в подразделениях и на территории Общества, использовании не по прямому назначению пожарного оборудования каждый работник обязан немедленно указать об этом нарушителю, и сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность, своему непосредственному руководителю или НСС.

2.18. В Обществе применяются знаки безопасности, предусмотренные государственным стандартом, а также вывешены плакаты и выдержки из требований противопожарного режима.

3. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.)

3.1. Территория, закрепленная за подразделениями, должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

3.2. Размещение на территории Общества временных инвентарных зданий, других временных сооружений и бытовых вагончиков **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**. В исключительных случаях при невозможности размещения указанных зданий и вагончиков за территорией Общества или предоставления других бытовых помещений, допускается их установка на территории Общества при производстве работ по согласованию с руководством Общества и командиром отряда ПСЧ.

В случае необходимости допускается установка временных инвентарных зданий и бытовых вагончиков не ближе 30м от производственных и складских зданий.

После завершения всех работ вагончики должны быть убраны с территории Общества в кратчайшие сроки.

3.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта, для строительства (установки) зданий и сооружений;

– размещение бытовых вагончиков внутри зданий.

3.4. Все проездные дороги должны содержаться в исправном состоянии. Дороги, проезды, проходы и подъезды ко всем зданиям, сооружениям, оборудованию, открытым складам, пожарным гидрантам и другим источникам водоснабжения (градирни и т.п.), оборудованные специальными площадками, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а в зимнее время очищаться от снега и льда.

3.5. Закрытие проезжей части дороги для ремонта или по другим причинам, может быть произведено только после устройства временных объездов или переездов через ремонтируемые участки и согласования с командиром ПСЧ с предоставлением письменной заявки со схемой и сроками проведения ремонтных работ, утвержденными в установленном порядке. Места ремонта дорог или пути объезда должны иметь дополнительное освещение.

3.6. Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей и иметь сплошные настилы на уровне головок рельсов.

3.7. Территория Общества должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных источников, наружных пожарных лестниц, входов в здания и сооружения.

3.8. На территории Общества и на прилегающей территории должен обеспечиваться регулярный покос травы и обеспечиваться своевременный вывоз скошенной травы.

3.9. На территории Общества должны быть установлены соответствующие дорожные знаки и поясняющие надписи, не допускающие стоянки автотранспорта, и механизмов в местах расстановки пожарной техники по плану тушения пожара.

3.10. Во всех производственных, вспомогательных и служебных зданиях должен соблюдаться установленный противопожарный режим для обеспечения нормальных и безопасных условий труда персонала.

3.11. Для всех производственных и складских помещений Общества, согласно действующих НТД, определена категория взрывоопасности и класс зоны пожарной опасности, которые надлежит обозначать на дверях помещений. Около оборудования, имеющего повышенную опасность, вывешиваются стандартные знаки (таблички, аншлаги) безопасности.

3.12. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать для проживания людей производственные и складские здания и сооружения, расположенные на территориях Общества.

3.13. Руководитель Общества обеспечивает проведение работ по заделке

негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград с различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

3.14. На объектах защиты (производственных, вспомогательных и административных зданиях) **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю;

- производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные поме-

шения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

– устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

– размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

– эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

– проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

3.15. Руководитель Общества:

– обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

– организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.16. Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполь и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

3.17. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель Общества обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.18. Руководитель Общества обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах исправное состояние приспособлений для самозакрыва-

ния и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в коридоры и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

3.19. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

3.20. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.

Руководитель Общества, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям ПСЧ доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

3.21. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

– устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

– размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

– устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

– фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

– изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

3.22. На путях эвакуации должно поддерживаться в исправном состоянии рабочее и аварийное освещение, а также должны быть установлены указатели «Выход» для обозначения мест выхода персонала.

3.23. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.24. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны быть исправными и постоянно находиться во включенном состоянии.

3.25. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираются лишь на внутренние легко открываемые запоры.

3.26. Руководитель Общества при расстановке в помещениях технологического и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности.

3.27. Руководитель Общества обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.

3.28. **Не допускается** устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

3.29. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель Общества обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Руководитель Общества обеспечивает 1 раз в год проверку средств инди-

видуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.30. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

3.31. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

– пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

– эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

– пользоваться утюгами, плитками, чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

– использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

– размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

– при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

– прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

– оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответ-

ствии с технической документацией изготовителя.

3.32. Руководитель Общества обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно–спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

3.33. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

3.34. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

3.35. В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель Общества обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.36. Руководитель Общества определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

3.37. На объектах защиты Общества:

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проводить монтаж или ремонт оборудования в помещении при неработающей вентиляции;
- при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и

перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования производится полное опорожнение резервуаров сырого топлива;

– в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций устраивать кладовые, не относящиеся к распределительному устройству, а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами;

– в случае попадания масла на теплоизоляцию горячих поверхностей необходимо немедленно очистить ее (горячей водой или паром), а в случае глубокой пропитки изоляции следует заменить участок теплоизоляции;

– поддоны под маслonaполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла должны находиться в исправном состоянии, проходимость трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак должна проверяться в период ремонтов. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании укладывать тряпки и ветошь, а также использовать временные лотки и противни.

3.38. В кабельных сооружениях Общества:

– не реже чем через 60 метров устанавливаются указатели ближайшего выхода;

– на дверях секционных перегородок наносятся указатели (схема) движения до ближайшего выхода. У выходных люков из кабельных сооружений устанавливаются лестницы так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу);

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова;

– при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей изоляцией;

– эксплуатация кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых нормируемых пределов огнестойкости проходов в местах прохождения кабеля через строительные конструкции– в помещениях подпитывающих устройств маслonaполненных кабелей хранить горючие и другие материалы, не относящиеся к этой установке;

– при эксплуатации кабельных сооружений двери секционных перегородок фиксируются в закрытом положении;

– кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и других помещениях необходимо перекрывать съемными плитами из негорючих материалов. Съемные плиты должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную;

– при реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов **не разрешается**:

– при эксплуатации кабельных сооружений огнезащитные кабельные покрытия и кабельные проходки не должны иметь видимых повреждений (отслоений, вздутий, сколов, растрескиваний и др.). При обнаружении таких мест принимаются меры по их ремонту и восстановлению.

3.39. Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, маслоотводы (или специальные дренажи) должны содержаться в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения.

3.40. В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийную засыпку необходимо содержать в чистом состоянии.

При образовании на гравийной засыпке сплошного поверхностного слоя пыли и песка, замасливания его более чем на 50 процентов поверхности, а также при образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров, появлении растительности выше 0,2 метра или невозможности его промывки и очистки **осуществляется замена гравия**.

3.41. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать (приспосабливать) стенки кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов. Бортовые ограждения маслоприемников должны быть непрерывны по всему периметру устройства.

3.42. В местах установки мобильной пожарной техники оборудуются и обозначаются места заземления.

3.43. Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей. Переездов через пути должно быть не менее 2 штук.

3.44. Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также переезды через обвалования должны находиться в исправном состоянии.

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

4.1. Руководители структурных подразделений (цехов, отделов, мастерских, складов, производственных участков и других объектов защиты), а также другие должностные лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны:

– обеспечить на вверенных участках соблюдение установленного противопожарного режима, своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и других законных требований ин-

спекторов Госпожнадзора, специалистов СНТБ ПК и иных уполномоченных лиц;

- обеспечить исправность и нормальную работу оборудования в соответствии требованиям и проектным решениям, и немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, ведущих к пожару или возгоранию;

- организовать подготовку подчиненного персонала и требовать от него соблюдения противопожарного режима и выполнение требований пожарной безопасности, особенно по технологии производства Общества;

- обеспечить контроль выполнения требований пожарной безопасности согласно соответствующим правилам и инструкциям при проведении работ персоналом подразделений и подрядных организаций. Установить режим уборки рабочих мест и помещений, а также отключения электросети после окончания работ, за исключением дежурного освещения, системы обнаружения и тушения пожаров и оборудования, с непрерывным технологическим процессом;

- установить порядок и ответственность за содержание в исправном состоянии и постоянной готовности к действию имеющихся в подразделении средств обнаружения и тушения пожара.

4.2. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

- применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования;

- эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом;

- подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

- разжигать установки без их предварительной продувки;

- работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем;

- сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках.

4.3. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопас-

ных веществ и материалов, должно соответствовать технической документации изготовителя.

4.4. Руководитель Общества обеспечивает при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.

4.5. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламениться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

4.6. Руководитель Общества при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивает соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.

4.7. Руководитель Общества обеспечивает исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, а также устройств молниезащиты, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах.

4.8. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

4.9. Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров (емкостей) и замер их уровня следует производить в светлое время суток. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** выполнять указанные операции во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта.

4.10. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в резервуары (емкости) падающей струей. Скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать суммарную пропускную способность установленных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков).

4.11. Во взрывоопасных зонах участков, цехов и помещений должен применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.

4.12. Руководитель Общества обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно требованиям раздела XIX и приложений №1, 2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнету-

шителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

4.13. Пожароопасные работы на территории Общества проводятся согласно требованиям «Инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на объектах ООО «Ново–Салаватская ТЭЦ».

4.14. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.

5. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов

5.1. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико–химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

5.2. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

5.3. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в контейнерах из негорючих материалов.

5.4. Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

5.5. Хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей осуществляется в отдельных от других материалов шкафах из негорючих материалов.

5.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные в Обществе нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность;

– стоянка и ремонт погрузочно–разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях;

– в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

5.7. Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны быть убраны.

5.8. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

5.9. При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м², а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 8 метров.

5.10. На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры;
- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на плавающих крышах, а также неисправное оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;
- наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований;
- установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов;
- переполнение резервуаров;
- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;
- слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.

5.11. На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

- дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей;
- при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и сетки ото льда, их отогрев производится только пожаробезопасными способами;
- отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре необходимо производить при помощи приспособлений из материалов, исключаящих искрообразование;
- хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна незамедлительно убираться;
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** разливать нефтепродукты, легковоспламеняющиеся

и горючие жидкости, а также хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках.

5.12. При хранении газа:

– окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными устройствами из негорючих материалов;

– при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов;

– баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом;

– размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов, и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей;

– при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантровке баллонов с кислородом вручную **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** братья за клапаны;

– в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля образования взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель Общества должен установить порядок отбора и контроля проб газовой среды;

– баллоны при обнаружении утечки из них газа должны убираться из помещения склада в безопасное место;

– на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;

– баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;

– хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**;

– помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.

5.13. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:

– в металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка;

– при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому рукаву (шлангу). В месте соединения рукава (шланга) со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40 – 50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики необходимо откачать мастику из трубопровода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– переносить мастику в открытой таре;

– в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без присмотра;

– разогрев битумной мастики вместе с растворителями.

5.14. При смешивании разогретый битум необходимо вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.

5.15. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями.

5.16. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 градусов Цельсия необходимо хранить в холодильнике в емкости из темного стекла, с нанесенной информацией о ее содержании.

5.17. **Не допускается** оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей необходимо плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений.

5.18. По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости необходимо убирать в помещения, предназначенные для их хранения.

5.19. С наружной стороны ворот (дверей) склада или помещения (бокса), в котором хранятся взрыво- и пожароопасные материалы и вещества (лаки, краски, растворители, химические вещества и т.п.), должны быть вывешены соответствующие знаки пожарной безопасности.

5.20. Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми при высыхании, могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна быть герметичной.

5.21. Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары.

5.22. Химические реактивы, склонные к самовозгоранию при контакте с воздухом, водой, горючими веществами или способные образовывать взрывоопасные смеси, должны храниться в специальных помещениях и таре, исключающих возможность такого контакта.

5.23. При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и необходимо немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества.

5.24. Транспортные средства (вагоны, кузова, прицепы, контейнеры и т.п.), подаваемые под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, должны быть исправными и очищенными от посторонних веществ.

5.25. Пожаро–взрывоопасные и пожароопасные вещества, и материалы, необходимо надежно закреплять в вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей в целях исключения их перемещения при движении.

5.26. Места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов должны быть укомплектованы:

– специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлами, стойками, щитами, трапами, носилками и т.п.). При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие гнезда. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2–мя работающими;

– первичными средствами пожаротушения;

– исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении.

5.27. Первичные средства пожаротушения в складских помещениях должны устанавливаться у входа.

6. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

6.1. Перед закрытием по окончанию рабочего дня лица, ответственные за пожарную безопасность помещений, проводят противопожарный осмотр помещений.

Перед закрытием помещения необходимо личным осмотром убедиться:

- в отсутствии дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков возгорания;
- в отключении электронагревательных приборов, компьютеров и оргтехники, устройств вентиляции и кондиционирования, тепловентиляторов, машин и других электротехнических устройств, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно) от сети питания;
- в отсутствии непосредственного контакта нагретых поверхностей отключенных электроприборов, электрооборудования с горючими веществами и материалами;
- в отсутствии горючих отходов и мусора;
- в наличии свободных проходов по коридорам, помещениям, свободного доступа к пожарным лестницам, запасным выходам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.

Все недостатки, обнаруженные при осмотре помещений, должны быть устранены до их закрытия, при невозможности устранения выявленных недостатков необходимо поставить об этом в известность непосредственного руководителя.

Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

6.2. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

6.3. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

7. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ

7.1. Курение на территории и в помещении складов и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства, взрывопожароопасных и пожароопасных участков **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Руководитель Общества обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

7.3. Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком «Место курения».

Места для курения должны быть оборудованы урной–пепельницей или урной заполненной на 1/3 водой и первичными средствами пожаротушения (огнетушителем или ящиком с песком).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ оборудовать места для курения стульями, скамейками и другими приспособлениями для организации сидячих мест.

7.4. Все проездные дороги должны содержаться в исправном состоянии, а в зимнее время регулярно очищаться от снега.

7.5. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории Общества 20 км/ч, в производственных помещениях не должна превышать 5 км/ч.

7.6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

8. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

8.1. Пролитое масло и другие жидкости должны немедленно убираться.

8.2. Специальная одежда персонала, работающего с маслами, лаками, другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведённых для этой цели местах.

8.3. Для очистки спецодежды персонала Общества, силами АХО, организована ее стирка.

8.4. В бытовых помещениях (раздевалках, душевых, и т.п.) шкафы для спецодежды должны быть металлическими. Допускается применение деревянных шкафов, обработанных антипиренами.

9. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции должны быть изложены в инструкциях о мерах пожарной безопасности структурных подразделений Общества.

10. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды

10.1. Руководитель Общества обеспечивает своевременное проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах. Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации закрываются.

10.2. Руководитель Общества в соответствии с технологическим регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

При этом очистка указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, проводится в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, в помещениях категорий В1 – В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, в помещениях других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в год.

10.3. Руководитель Общества обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов.

Периодичность уборки устанавливается руководителем подразделения. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

10.4. Использованные промасленные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в специальные металлические закрывающиеся ящики вместимостью не более 0,5 м³ с надписью «Для промасленной ветоши». Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных ящиков должно удаляться за пределы зданий.

10.5. Промасленная спецодежда должна храниться отдельно от повседневной и своевременно передаваться на очистку.

10.6. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды должны быть изложены в инструкциях о мерах

пожарной безопасности структурных подразделений Общества.

10.7. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проводить уборку помещений и стирку спецодежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

11. Предельные показания контрольно–измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

Наименование параметра	Значение параметра
Температура воздуха в кабельных помещениях	$>50^{\circ}\text{C}^0$
Температура воздуха в помещениях РУ	$>40^{\circ}\text{C}^0$
Температура верхних слоёв масла в трансформаторах типа ТДЦ	$>105^{\circ}\text{C}^0$
Температура верхних слоёв масла в трансформаторах типа ТРДНС, М(ТМ)	$>95^{\circ}\text{C}^0$
Содержание водорода в смеси с воздухом	4–75%
Содержание водорода в экранированных токопроводах	$>2\%$
Температура оболочки кабеля ВВГнгLS в режиме перегрузки	$>80^{\circ}\text{C}^0$
Температура оболочки кабелей ПвВнгLS, АПВПУ в режиме перегрузки/в режиме КЗ	$>130/250^{\circ}\text{C}^0$
Давление в газосепараторе электролизных установок ЭУ–2, 3	$>1\text{МПа}$
Температура обмотки трансформаторов с сухой изоляцией	$>200^{\circ}\text{C}$
Сопротивление изоляции электрооборудования–0,4кВ	$<0,5\text{МОм}$
Давление в ресиверах водорода	$>1,0\text{МПа}$
Содержание кислорода в водороде, вырабатываемом ЭУ–2, 3	$>1\%$
Содержание водорода в кислороде, вырабатываемом ЭУ–2, 3	$>2\%$
Технологическая сигнализация в ГРП–1, 2	$>0,7\%$ (от объема помещения)

12. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)

12.1. Для оповещения о пожаре должна использоваться РПС, а также сигналы условных звуковых устройств (сирены, ревуна и т.п.).

12.2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на открытых участках территории (задымление, запах гари, повышение температуры и др.) каждый работник обязан:

– оценить обстановку и немедленно сообщить НСС по внутреннему телефону 23–52 (8–3476–39–87–52 – с мобильного телефона), в ПСЧ – по телефонам 23–01, 679–24–11. При этом:

– назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

– сообщить непосредственному (в его отсутствие – вышестоящему руководителю) и оповестить окружающих сотрудников об опасности;

– принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

– отключить от сети электропитания закреплённое электрооборудование;

– с соблюдением мер безопасности принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения на начальной стадии;

– при общем сигнале опасности покинуть здание.

12.3. При невозможности локализации очага возгорания и вероятности распространения пламени на большую часть оборудования или помещения Общества, по указанию НСС караулы ФГУП «Охрана» Росгвардии обязаны открыть, и заблокировать в открытом состоянии вращающиеся турникеты, препятствующие свободной эвакуации людей.

12.4. Отключение оборудования, вентиляции и электрооборудования в зоне пожара производится оперативным персоналом по распоряжению НСС.

12.5. При организации тушения пожаров на объектах Общества команды ДПФ подчиняются НСС.

12.6. При объявлении по РПС о сборе сил ДПФ, члены ДПФ обязаны немедленно прибыть к месту возникновения пожара.

НСС даёт указания командирам ДПФ по:

– тушению пожара с применением средств пожаротушения и пожарной автоматики;

– предотвращению растекания продуктов горения;

– эвакуации людей, горючих веществ и материальных ценностей из зоны возгорания;

– ликвидации последствий происшедшего пожара;

– осмотру и приведению в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений Общества.

До прибытия подразделений ПСЧ и передачи руководителю расчета допуск на тушение пожара, руководителем тушения пожара является НСС.

12.7. При пожаре, для экономии времени, НСС дает задание караулу ФГУП «Охрана» Росгвардии заблаговременно открыть входные ворота, кроме того у проходной их должен встречать сопровождающий, который покажет самый короткий путь к месту возникновения очага возгорания.

12.8. В случаи вызова пожарной машины на тренировки НСС обязан предварительно предупредить караулы ФГУП «Охрана» Росгвардии, а работники ФГУП «Охрана» Росгвардии должны беспрепятственно пропустить пожарные машины, кроме того у проходной их должен встречать сопровождающий, который покажет самый короткий путь к месту «условного» возникновения очага возгорания.

13. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут находиться на объекте защиты

Допустимое количество работников, которые могут находиться на территории Общества, не регламентировано.

14. Требования к содержанию пожарных гидрантов, пожарных кранов, трубопроводов противопожарного водоснабжения, установок пожарной автоматики и средств тушения пожара

14.1. Руководитель Общества извещает подразделение ПСЧ при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории Общества, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

14.2. Руководитель Общества обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Общества, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

14.3. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

14.4. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специаль-

ной и аварийно–спасательной техники, на пожарных пирсах.

14.5. Руководитель Общества обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

14.6. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

14.7. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

14.8. Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода должны окрашиваются в красный цвет.

На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:

- буквенный индекс «ПК»;
- порядковый номер крана;
- дата проведенной перекатки рукава;
- номер телефона ближайшей пожарной части.

Дверцы пожарных шкафов должны быть опломбированы.

14.9. Помещение насосной станции противопожарного водопровода должно содержаться в чистоте, а оборудование в постоянной готовности к работе. Руководитель Общества обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

14.10. Руководитель Общества обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

14.11. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

14.12.Руководитель Общества организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

14.13.При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем Общества. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

14.14.На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусканаладоочных испытаний указанных систем.

14.15.При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

14.16.Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

14.17.К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

14.18.Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной (за исключением проведения регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий, работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения), а также отключение отдельных линий (зон) защиты **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**. При этом технический персонал приказом руководителя Общества переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс дополнительных инженерно–технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности

людей.

14.19. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель Общества принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.

14.20. **Не допускается** выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

14.21. Руководитель Общества устанавливает сроки проведения проверок исправности огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных клапанов, а также обеспечивает их выполнение.

14.22. Противопожарное водоснабжение относится к одному из основных устройств пожаротушения на объекте, и включает в себя градирни, насосные станции, наружный противопожарный водовод с установкой гидрантов, внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами и бак пожаро-хозяйственной воды.

14.23. Сети противопожарного водовода должны обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.

14.24. У гидрантов и водоисточников (градирен), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели:

– для гидрантов нанесением буквенного индекса «ПГ», указанием расстояния в метрах, диаметра водовода;

– для водоисточников – нанесение буквенного индекса «ПВ», с указанием количества пожарных машин, устанавливаемых у водоисточника (градирни).

14.25. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

14.26. Перевод установок пожаротушения с автоматического пуска на ручной пуск допускается только в исключительных случаях, с разрешения главного инженера Общества.

14.27. Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать правильное обнаружение зоны горения, подачи на нее огнетушащего средства и одновременно выдачу сигнала о срабатывании оперативному персоналу.

14.28. График технического осмотра и планово-предупредительного ремонта, капитальных ремонтов автоматических установок пожаротушения на текущий год разрабатывается руководителями подразделений, и утверждается главным инженером Общества.

14.29. Первичные средства пожаротушения производственных, админи-

стративных, складских и вспомогательных зданий, помещений и сооружений Общества передаются на сохранность руководителям соответствующих структурных подразделений. Обслуживание первичных средств пожаротушения осуществляется в соответствии с требованиями действующих НТД.

14.30. Противопожарное покрывала, должны размещаться только в тех местах, где его необходимо применять для защиты отдельного оборудования от огня или изоляции от искр и очагов загорания при аварийной ситуации.

14.31. На территории Общества и в его подразделениях для тушения пожара применяются порошковые и углекислотные огнетушители. При использовании огнетушителей нужно помнить, что действуют они кратковременно (8 – 15 сек.), поэтому приводить их в работу нужно вблизи места возгорания и действовать при этом быстро без каких – либо промедлений.

Порошковые огнетушители – предназначены для тушения небольших очагов возгорания твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки используемого огнетушащего порошка), нефтепродуктов, ценных материалов, щелочноземельных металлов, а также для тушения небольших электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В. Недостатком порошковых огнетушителей является то, что в замкнутом пространстве помещений проход через зону выброса мелкодисперсного порошка становится невозможным: порошок забивает глаза, дыхательные пути. Поэтому применять порошковые огнетушители следует из места расположения между очагом пожара и эвакуационным выходом.

Для приведения в действие ручного огнетушителя ОП–5 необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть, выдернуть чеку, нажать на рычаг и направить струю порошка в огонь. Для прекращения подачи струи порошка достаточно опустить рычаг.

В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не переворачивая его.

После окончания тушения давление в огнетушителе должно быть снижено за счет открытия выпускного клапана.

14.32. Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, а также электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под напряжением до 10кВ (10000 В).

Углекислотные огнетушители не предназначены для тушения возгораний дерева и веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Преимуществом углекислотных огнетушителей является то, что углекислота не причиняет порчи объекту тушения, обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Однако применение двуокиси углерода имеет и недостатки:

– охлаждение металлических деталей и раструба огнетушителя достигает

до минус 60°C – 70°C;

– в замкнутом пространстве помещений происходит заметное снижение содержания кислорода и увеличение доли углекислого газа, что может вызвать удушье и потерю сознания.

Углекислотные огнетушители могут быть ручными (ОУ–5) и передвижными (ОУ–50, ОУ–80), и различаются объемом заряда (5 и 50, 80 л. соответственно), а также конструкцией запорного устройства (вентильное или рычажное).

Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, поэтому корпуса (баллоны) снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение диоксидом углерода допускается до 75%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация углекислотных огнетушителей без предохранительных мембран, а также установка транспортных баллонов на передвижные тележки вместо штатных.

Для приведения в действие ручного огнетушителя ОУ–5 необходимо:

– используя транспортную рукоятку, снять и поднести огнетушитель к очагу пожара, с учетом безопасного от теплового воздействия расстояния;

– выдернуть чеку, направить раструб на очаг загорания и нажать ручку клапана запорного устройства;

– в случаях загорания на открытом воздухе тушение производить только с наветренной стороны;

– соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба, т.к. температура его поверхности понижается до минус 60–70 °С;

– при тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 метра до 1 метра до электроустановки и пламени.

Запорно–пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.

При работе углекислотных огнетушителей всех типов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе заряда из раструба температура раструба охлаждается до минус 60°C – 70°C, что может привести к обморожению.

У передвижного огнетушителя ОУ–80 на раструбе имеется специальная изолированная ручка, которой следует пользоваться при тушении пожара.

При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравление (удушение) персонала, поэтому после ликвидации возгорания углекислотными огнетушителями помещения следует проветрить.

Для приведения в действие передвижного огнетушителя ОУ–80 необходимо:

- подкатить тележку к месту пожара и установить её в рабочее положение (наклонно);
- размотать шланг и открыть запорно–пусковое устройство;
- держа раструб за специальную изолированную ручку, направить снежную массу на очаг пожара.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- располагать огнетушители вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 50°С, следует избегать прямого попадания солнечных лучей на баллоны;
- разбирать огнетушитель, находящийся под давлением, для снижения давления.

14.33. Углекислотные огнетушители с запорно–пусковым устройством рычажного типа следует проверять не реже одного раза в год, а с вентильным запором – один раз в квартал путем взвешивания. Корпуса углекислотных огнетушителей должны подвергаться испытанию гидростатическим давлением не реже одного раза в 5 лет.

Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В том случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

14.34. Внутренние пожарные краны – предназначены для подачи воды на тушение твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей.

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, а второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

14.35. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м³ и комплектоваться ведрами.

14.36. Ящики для песка должны иметь объем не менее 0,5 м³ и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание в него осадков.

14.37. Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами в местах, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений категорий А, Б, В1 – В4 и наружных технологических установок категорий АН, БН и ВН по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 м³ на каждые 500 м² защищаемой площади.

Песок должен систематически просеиваться и просушиваться.

14.38. Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов А, В, Е и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.

В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра.

Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

Руководитель организации обеспечивает не реже 1 раза в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет его сухого состояния, отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

14.39. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, оборудуются пожарные щиты.

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения в зависимости назначения помещения и категории помещений или наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности:

- огнетушителем;
- ломом;
- багром;
- ведром;
- лопатой;
- противопожарным покрывалом;
- ящиком с песком.

15. Ответственность

15.1. Каждый работник Общества обязан четко знать и соблюдать установленные правила и инструкции по пожарной безопасности, выполнять все противопожарные мероприятия на своем рабочем месте, в других помещениях и сооружениях Общества.

15.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается:

- на работников Общества – за невыполнение требований законодательных актов, правил, инструкций и других нормативных документов по пожарной безопасности, а также за несоблюдение противопожарного режима и установленного технологического регламента работ;

- на начальников цехов, участков, мастерских, лабораторий, складов и отделов:

- за невыполнение законодательных актов по пожарной безопасности;

- за ненадлежащее противопожарное состояние во вверенных им помещениях;

- за несвоевременное выполнение противопожарных мероприятий;

- за отсутствие и/или неисправное состояние средств пожаротушения;

- за некачественное и/или несвоевременное проведение обучения персонала требованиям пожарной безопасности (обучение по ДПО, проведение инструктажей, противопожарных тренировок) и/или несоблюдение подчинённым персоналом установленного технологического регламента работ.

15.3. Лица, виновные в нарушении правил противопожарного режима и требований настоящей инструкции, в зависимости от характера действия или бездействия и их последствий для Общества, могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Разработал:
Начальник СНТБ ПК



А.А. Воронкова

Согласовано:
Заместитель главного инженера



А.В. Мельников

Начальник ПТО



Р.И. Брусенцов

Приложение. Обозначения и сокращения

В инструкции применены следующие сокращения с соответствующими определениями:

- административно–хозяйственный отдел (**АХО**),
- добровольное пожарное формирование (**ДПФ**),
- начальник смены электростанции (**НСС**),
- нормативно–техническая документация (**НТД**),
- пожарно–спасательная часть (**ПСЧ**),
- производственно–технический отдел (**ПТО**),
- радио–поисковая связь (**РПС**),
- служба надёжности, техники безопасности и производственного контроля (**СНТБ ПК**),
- Управление экологической, промышленной безопасности и охраны труда (**УЭПБиОТ**),
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (**ФГУП «Охрана» Росгвардии**).

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Инструкция о мерах пожарной безопасности ООО "НСТЭЦ" ИУН-ПБ 14.0001-2023


дата инициирования: 06.03.2023

Уважаемые руководители!
 Прошу Вас согласовать.

№	Должность	Ф.И.О.	Результат	Дата	Замечания
1	Заведующая архивом	Кочеткова Ольга Павловна	Согласовано	17.03.2023	Согласовано
2	Начальник отдела	Брусенцов Роман Игоревич	Согласовано	20.03.2023	Согласовано
3	Заместитель главного инженера	Мельников Андрей Валерьевич	Согласовано	21.03.2023	Согласовано
4	Начальник службы	Воронкова Алена Александровна	Согласовано	07.04.2023	Согласовано
5	Заместитель главного инженера	Мельников Андрей Валерьевич за Баранов Павел Геннадьевич	Утверждено	10.04.2023	

Инициатор: Инженер 1 категории, Пилюкова Анна Павловна,

Заведующая архивом



Кочеткова Ольга Павловна

Согласовано в электронном виде в 1С:Документооборот 8.2

Лист сформирован: 10.04.2023 9:51:56